



Министерство обороны Российской Федерации  
Главное управление контрольной и надзорной деятельности  
Управление государственного пожарного надзора

ИНСПЕКЦИЯ (ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА  
ПО ЮЖНОМУ ВОЕННОМУ ОКРУГУ)

Адрес: ул. Оганова, д. 9, г. Ростов-на-Дону, 344069.  
Тел/факс: 8(863)223-27-92, 223-33-95

г. Гюмри

(место составления акта)

«4» июня 2021 г.

(дата составления акта)

17 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 64-1/1

По адресу: 0091, Республика Армения, г. Ереван, ул. Саркаваги Канакерци, на основании распоряжения (приказа) от 17 мая 2021 г. № 64-1 начальника инспекции (государственного пожарного надзора по Южному военному округу) Моисеева Ивана Борисовича проведена плановая выездная проверка в отношении: федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа № 21».

(место проведения проверки) (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная), (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

04.06.2021 с 09 час. 00 мин. по 14 час. 30 мин. Продолжительность 05 час. 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/05 часов 30 мин.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: инспекцией (государственного пожарного надзора по Южному военному округу).

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «средней общеобразовательной школы № 21» Хачатурян Светлана Дмитриевна. *С. Хачатурян*

(заполняется при проведении выездной проверки, фамилия инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: начальник отделения (организации пожарного надзора, планирования и анализа) инспекции (государственного пожарного надзора по Южному военному округу) Калашиник Игорь Викторович.

Контактные телефоны по вопросам соблюдения антикоррупционных требований:

(863)223-27-92 – Инспекция (государственного пожарного надзора по Южному военному округу);

(495)696-46-82 – Управление (государственного пожарного надзора) Главного управления контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны Российской Федерации.

С 01.07.2021 вводится обязательный досудебный порядок рассмотрения жалоб при осуществлении федерального государственного пожарного надзора.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «средней общеобразовательной школы № 21» Хачатурян Светлана Дмитриевна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе Агаджанян Артур Вазгенович.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности установленных к объекту защиты законодательными, нормативными и правовыми актами:

№ п/п	Содержание и мотивированное обоснование вменяемого нарушения (с указанием конкретного места совершения)	Статус нарушения
1.	На объекте защиты не организовано обучение лиц мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования (п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, далее – ППР РФ).	Подтверждается к устранению.
2.	На объекте защиты руководителем организации не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума (п. 3 ППР РФ).	Подтверждается к устранению.
3. ✓	Не обеспечено осуществление проверки состояния огнезащитной обработки (подтверждающие документы не представлены), (п. 13 ППР РФ).	Подтверждается к устранению.
4.	На объекте защиты допускается на путях эвакуации корпуса № 6 применение в покрытии полов этажного коридора материалов (линолеум) без учета показателей их пожарной опасности (подтверждающие соответствие материала требованиям пожарной безопасности документы не представлены), (п. 6.25* СНиП 21-01-97*).	Подтверждается к устранению.
5. ✓	На объекте защиты допускается использование светильников со снятым колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников (пп. в) п. 35 ППР РФ).	Подтверждается к устранению.
6.	На объекте защиты в объеме лестничной клетки корпуса № 6 устроены подсобные помещения (пп. к) п. 16 ППР РФ).	Подтверждается к устранению.
7.	На объекте защиты под лестничным маршем 1 этажа корпуса № 185 допускается хранение вещей, мебели и других горючих материалов (пп. к) п. 16 ППР РФ).	Подтверждается к устранению.
8.	На объекте защиты допускается размещение мебели и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов (пп. ж) п. 16 ППР РФ).	Подтверждается к устранению.

Контактные телефоны по вопросам соблюдения антикоррупционных требований:

(863)223-27-92 – Инспекция (государственного пожарного надзора по Южному военному округу);

(495)696-46-82 – Управление (государственного пожарного надзора) Главного управления контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны Российской Федерации.

С 01.07.2021 вводится обязательный досудебный порядок рассмотрения жалоб при осуществлении федерального государственного пожарного надзора.

9.	На объекте защиты корпуса № 6 не обеспечено исправное состояние приспособлений для самозакрывания дверях эвакуационных выходов (п. 16 ППР РФ).	Подтверждается к устранению.
10.	На объекте защиты лестничная клетка корпуса № 5 не оборудована перилами (п. 6.28* СНиП 21-01-97*).	Подтверждается к устранению.
11.	На объекте защиты в помещениях хранения уборочного инвентаря допускается хранение горючих материалов (пп. в) п. 16 ППР РФ).	Подтверждается к устранению.
12.	На объекте защиты допускается эксплуатация электропроводки с видимыми нарушениями изоляции (пп. а) п. 35 ППР РФ).	Подтверждается к устранению.
13.	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (п. 54 ППР РФ).	Подтверждается к устранению.

В результате проверки выявлено 13 нарушений обязательных требований пожарной безопасности, которые предписанием предлагаются к устранению.

#### Общие выводы:

В соответствии с «Временными методическими рекомендациями по организации проведения проверок выполнения требований пожарной безопасности на объектах обороны и иных объектах специального назначения, входящих в военную инфраструктуру Вооруженных сил Российской Федерации», утвержденных начальником Главного управления контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны Российской Федерации - помощником Министра обороны Российской Федерации 4 декабря 2018 г. пожарная безопасность на объекте защиты обеспечивается не в полном объеме, состояние пожарной безопасности федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа № 21» с учетом устранения нарушений оценивается - «удовлетворительно».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Работа, проделанная в ходе проверки:

1. Выполнена фото-фиксация нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

2. Проведены консультации по исполнению государственной функции, вопросам компетенции органов государственного пожарного надзора и вопросам пожарной безопасности (в количестве 2 с общим охватом 3 граждан).

Контактные телефоны по вопросам соблюдения антикоррупционных требований:

(863)223-27-92 – Инспекция (государственного пожарного надзора по Южному военному округу);

(495)696-46-82 – Управление (государственного пожарного надзора) Главного управления контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны Российской Федерации.

С 01.07.2021 вводится обязательный досудебный порядок рассмотрения жалоб при осуществлении федерального государственного пожарного надзора.

3. С должностными лицами, ответственным за выполнение мероприятий пожарной безопасности, проведены разъяснительные беседы по вопросам разработки организационных документов и контроля их выполнения (в количестве 1 с общим охватом 2 граждан).

4. Составлено предписание от 04.06.2021 № 64-1/2 об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, с указанием срока устранения требований пожарной безопасности 26.11.2021.

Предложения по устранению выявленных нарушений:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

2. Обеспечить постоянный и своевременный контроль за полным выполнением предлагаемых мероприятий по результатам проверки.

3. Разработать и утвердить установленным порядком план устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности с обязательным определением ответственных исполнителей и сроков выполнения.

4. Доклады (информацию) с приложением материалов подтверждающих устранение нарушений по каждому пункту предписания представлять в инспекцию (государственного пожарного надзора по Южному военному округу).

Прилагаемые к акту документы:

Предписание от 04.06.2021 № 64-1/2 об устранении выявленных нарушений обязательных требований, с указанием срока устранения требований пожарной безопасности 26.11.2021.

Подписи лиц, проводивших проверку:

  
(подпись)  
« 4 » июня 2021 г.

Начальник отделения (организации  
пожарного надзора, планирования и анализа)  
инспекции (государственного пожарного  
надзора по Южному военному округу)  
Калашник Игорь Викторович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

*Директор федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа № 21»*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или

*Хачатурян Светлана Дмитриевна*

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« \_\_\_ » июня 2021 г.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)

Контактные телефоны по вопросам соблюдения антикоррупционных требований:

(863)223-27-92 – Инспекция (государственного пожарного надзора по Южному военному округу);

(495)696-46-82 – Управление (государственного пожарного надзора) Главного управления контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны Российской Федерации.

С 01.07.2021 вводится обязательный досудебный порядок рассмотрения жалоб при осуществлении федерального государственного пожарного надзора.